

Утверждаю

Директор школы

Е.Н.Сорокина

13.01.2014 год

План-график

устранения нарушений по пожарной безопасности
МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни Кировской области
в 2014 году

№ п.п	Нарушения	Мероприятия	Срок выполнения	Примечание
1	Отсутствуют уплотнители в притворах и устройства для самозакрывания дверей эвакуационных выходов непосредственно на улицу во всех трех зданиях (основная школа, начальная школа, мастерская)	1. Уплотнители в притворах закупить 2. Закуплены устройства для самозакрывания дверей эвакуационных выходов (11 шт) Аукцион по выполнению противопожарных мероприятий (проемы) Договор от 13.12.2013 г.	Июнь 2014 г. Июнь 2014 г.	
2	Помещение электрощитовой оборудовать противопожарными преградами со всех сторон стенами и противопожарной дверью. Имеющей требуемый предел огнестойкости, имеющими сертификат пожарной безопасности.	1. Завезен кирпич август 2013 г. 2. Закуплена дверь Аукцион по выполнению противопожарных мероприятий (проемы) Договор от 13.12.2013 г. 3. Закупить цемент 4. Завести песок	Июнь 2014 г.	<i>есть план работы</i>

3	Эксплуатация светильников в подвальном помещении, в помещении электрощитовой со снятыми колпаками (раасеивателями)	Перебрать старые светильники, подготовить к замене после установки новых в кабинетах Аукцион по выполнению противопожарных мероприятий (электромонтажные работы) Договор от 25.11.2013 г.	Май 2014 г.	Выполнено
4	Вытяжная вентиляция не очищается от жировых отложений и пыли, отсутствует проведение работ по очистке вентиляционных камер. Циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, работы проводятся не реже 1 раза в год	Прочистить вентиляцию	Март 2014 г.	Выполнено
5	Кабель системы оповещения и управления эвакуации людей о пожаре проложены открыто (повреждены коробка), ручной извещатель в столовой установлен на высоте 1,2 метра, расстояние от стен до пожарных извещателей АУПС составляет более 4,5 метра		Февраль 2014 г.	Выполнено
6	Вход в подвальное, цокольное помещение, где расположена столовая-кухня, рассчитанная на пребывание более 15 человек одновременно, не изолирован от общей лестничной клетки противопожарной преградой	Закупить дверь	Ноябрь 2014 г.	

Подготовлено

Зам. директора по АХЧ



Носкова И.Л.